

Организация \_\_\_\_\_

Дата: 03.04.2018

Абонент: ул Чкалова 3,

КМ-5-2

№367318

Система: Отп

Версия ПО: - Канал: 1

Формула:  $Q=M1*(h1-h2)$

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
01.03.2018 по 31.03.2018

DN1= мм G1max/G1min= 400/1 т/ч DN2= мм G2max/G2min= 400/1 т/ч

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	T1	T2	T1-T2		
01.03	14,05	299,32	300,89	0,00	1,56	109, ..	63,17	46,73	9,0	5,07	24,0	
02.03	13,76	300,15	301,68	0,00	1,53	108, ..	62,74	45,65	9,0	5,07	24,0	
03.03	13,05	296,33	297,71	0,00	1,38	105, ..	61,42	43,85	9,0	5,11	24,0	
04.03	12,83	292,77	294,19	0,00	1,42	104, ..	61,11	43,65	9,0	5,13	24,0	
05.03	13,09	303,86	305,35	0,00	1,49	104, ..	61,73	42,88	9,0	5,16	24,0	
06.03	12,88	293,98	295,36	0,00	1,38	104, ..	61,12	43,63	9,0	5,07	24,0	
07.03	12,04	281,12	282,35	0,00	1,24	102, ..	59,59	42,67	9,0	5,09	24,0	
08.03	11,17	265,86	266,95	0,00	1,09	99,02	57,13	41,89	9,0	5,05	24,0	
09.03	10,76	263,67	264,78	0,00	1,11	96,87	56,17	40,7	9,0	5,05	24,0	
10.03	10,18	256,75	257,67	0,00	0,92	94,04	54,49	39,55	9,0	5,04	24,0	
11.03	10,21	255,16	256,01	0,00	0,84	94,67	54,77	39,9	9,0	5,04	24,0	
12.03	9,93	255,65	256,48	0,00	0,83	92,91	54,16	38,75	9,0	5,0	24,0	
13.03	9,19	246,09	246,87	0,00	0,78	89,01	51,76	37,25	9,0	5,08	24,0	
14.03	9,07	246,48	247,16	0,00	0,67	88,17	51,46	36,71	9,0	5,13	24,0	
15.03	9,69	257,90	258,63	0,00	0,74	90,34	52,88	37,46	9,0	5,11	24,0	
16.03	11,51	277,11	277,97	0,00	0,87	98,92	57,52	41,41	9,0	5,01	24,0	
17.03	12,18	279,54	280,60	0,00	1,06	102, ..	59,36	43,41	9,0	5,0	24,0	
18.03	12,16	278,35	279,28	0,00	0,92	102, ..	59,31	43,51	9,0	5,0	24,0	
19.03	11,77	280,11	281,13	0,00	1,02	101, ..	59,26	41,87	9,0	5,0	24,0	
20.03	10,39	271,19	271,99	0,00	0,80	94,28	56,07	38,21	9,0	5,03	24,0	
21.03	9,03	257,42	258,10	0,00	0,68	87,44	52,45	34,99	9,0	5,09	24,0	
22.03	9,18	266,43	267,11	0,00	0,68	86,9	52,52	34,37	9,0	5,22	24,0	
23.03	9,22	259,71	260,45	0,00	0,74	88,03	52,61	35,42	9,0	5,1	24,0	
24.03	8,85	250,25	251,01	0,00	0,76	87,08	51,82	35,26	9,0	5,1	24,0	
25.03	8,44	240,55	240,74	0,00	0,19	86,26	51,24	35,02	9,0	5,1	24,0	
26.03	8,09	235,08	235,50	0,00	0,42	84,23	49,87	34,36	9,0	5,12	24,0	
27.03	5,82	166,77	167,43	0,00	0,66	83,87	49,06	34,8	9,0	4,87	16,39	
28.03	8,90	256,59	257,88	0,00	1,29	85,81	51,2	34,62	9,0	5,18	24,0	
29.03	9,00	257,89	258,99	0,00	1,09	86,63	51,8	34,83	9,0	5,17	24,0	
30.03	8,69	251,82	252,82	0,00	1,00	85,77	51,33	34,43	9,0	5,17	24,0	
31.03	7,11	221,91	222,81	0,00	0,90	78,63	46,63	32,0	9,0	5,28	24,0	
Итого:	322,29	8165,84	8195,93	0,00	30,09	95,08	55,74	39,34	9,00	5,09	736,39	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
28.02.2018	24:00	663,87	17497,66	17572,57	1415,96
31.03.2018	24:00	986,16	25663,50	25768,50	2152,36
ИТОГО:		322,29	8165,84	8195,93	736,39

Классификация ошибок:

- D - отключение по  $t1-t2 < \min$
- G - отключение по  $G_{\min}, G_{\max}$
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч  
744 =736,39 +0,0 +7,61 +0,0 +0,0 +0,0