

Организация: **Электрогорск**

Номер абонента: **Электрогорск**

Тип прибора: **КМ-5-4**

Номер прибора: **367263**

Адрес дома: **ул Чкалова 3,**

Система: **ГВС**

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 01.02.2018 по 28.02.2018

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	T1	T2	T1-T2		
01.02	2,79	141,47	112,98	28,49	0,00	63,74	52,68	11,07	7,78	2,57	24,0	
02.02	2,87	143,13	112,98	30,15	0,00	63,75	52,72	11,03	7,78	2,57	24,0	
03.02	2,89	143,90	112,92	30,98	0,00	63,67	52,85	10,83	7,78	2,57	24,0	
04.02	3,07	147,22	112,72	34,50	0,00	63,77	53,02	10,75	7,78	2,57	24,0	
05.02	2,79	142,22	113,25	28,97	0,00	63,76	52,9	10,86	7,78	2,57	24,0	
06.02	2,81	142,30	113,26	29,04	0,00	63,77	52,81	10,95	7,78	2,57	24,0	
07.02	2,79	141,81	113,29	28,52	0,00	63,77	52,75	11,03	7,78	2,57	24,0	
08.02	2,78	139,05	109,56	29,48	0,00	63,75	52,9	10,85	7,78	2,57	23,98	E
09.02	2,64	135,23	108,17	27,05	0,00	63,71	52,78	10,93	7,78	2,57	24,0	
10.02	2,93	144,41	112,95	31,46	0,00	63,73	52,78	10,94	7,78	2,57	24,0	
11.02	3,14	148,32	112,72	35,60	0,00	63,7	52,83	10,87	7,78	2,57	24,0	
12.02	2,83	142,68	113,20	29,47	0,00	63,72	52,74	10,98	7,78	2,57	24,0	
13.02	2,84	142,51	113,20	29,31	0,00	63,76	52,68	11,08	7,78	2,57	24,0	
14.02	2,86	143,39	113,05	30,33	0,00	63,75	52,95	10,8	7,78	2,57	24,0	E
15.02	2,81	142,36	113,14	29,22	0,00	63,79	52,89	10,9	7,78	2,57	24,0	
16.02	2,81	142,51	113,17	29,35	0,00	63,71	52,86	10,86	7,78	2,57	24,0	
17.02	3,07	147,12	112,93	34,19	0,00	63,73	52,85	10,88	7,78	2,57	24,0	
18.02	3,05	146,74	112,85	33,89	0,00	63,71	52,85	10,86	7,78	2,57	24,0	
19.02	2,80	142,70	113,19	29,51	0,00	63,7	53,0	10,7	7,78	2,57	24,0	
20.02	2,77	141,65	113,24	28,40	0,00	63,73	52,84	10,88	7,78	2,57	24,0	
21.02	2,84	143,54	113,78	29,76	0,00	63,75	52,91	10,84	7,78	2,57	24,0	
22.02	2,83	142,82	112,59	30,23	0,00	63,8	53,16	10,64	7,78	2,57	24,0	
23.02	3,01	145,67	112,50	33,17	0,00	63,84	53,01	10,83	7,78	2,57	24,0	
24.02	2,95	144,68	112,50	32,18	0,00	63,87	53,12	10,75	7,78	2,57	24,0	
25.02	3,01	145,96	112,24	33,72	0,00	63,87	53,3	10,58	7,78	2,57	24,0	
26.02	2,86	142,89	112,67	30,23	0,00	63,87	52,96	10,91	7,78	2,57	24,0	
27.02	2,77	140,96	112,78	28,18	0,00	63,87	52,81	11,06	7,78	2,57	24,0	
28.02	2,81	141,73	112,71	29,01	0,00	63,88	52,89	10,98	7,78	2,57	24,0	
Итого:	80,49	4008,99	3154,59	854,40	0,00	63,77	52,89	10,88	7,78	2,57	671,98	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
31.01.2018	24:00	91,31	4404,64	3393,47	743,49
28.02.2018	24:00	171,80	8413,63	6548,06	1415,47
ИТОГО:		80,49	4008,99	3154,59	671,98

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Тdt<min	+TG<min,G>	..	+Тотк.сч
672	=671,98	+0,0	+0,02	+0,0	+0,0		+0,0

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

V₁ = 4083, 777 м³
V₂ = 3196, 438 м³

РРЧ, 339 м³
80,49 Гкал